

Abfrage Barrierefreiheit von Berufsbildenden Schulen in der Stadt Weimar

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird die gesamte duale Ausbildung am Standort Weimar in Gebäuden realisiert, die weitgehende Barrierefreiheit gewährleisten.

Bei den Wahlschulformen (Fachoberschule, Berufsfachschule und Berufl. Gymnasium) an der Staatlichen Berufsbildenden Schule „F.J. Bertuch“, die zukünftig am Zweitstandort Röhrstraße untergebracht werden, wird Barrierefreiheit erst im Zuge einer Sanierung erreicht.

Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar (BBZ) – Kompetenzzentrum für Gesundheit, Soziales und Technik

- Lage: Lützendorfer Straße 10, 99427 Weimar
- Standort besteht aus drei Gebäuden:
 - Gesundheit und Soziales (Haus 1)
 - Technik (Haus 2)
 - Verwaltungs- und Laborgebäude (Neubau)

	Haus 1 (Gesundheit und Soziales) - saniert in 1997
Ist ein Aufzug vorhanden?	- ja
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- ja
Gibt es akustische oder optische Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- ja
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	- ja (DG)
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- ja
Gibt es barrierearme / barrierefreie Zugänge zu den Unterrichtsräumen / Fachkabinetten?	- ja
Sind die Einrichtungsgegenstände der Unterrichtsräume / Fachkabinette barrierefrei nutzbar?	- ja

	Haus 2 (Technik) – saniert in 2015
Ist ein Aufzug vorhanden?	- ja
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- ja
Gibt es akustische oder optische Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- ja
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	- ja (DG) - Durchgangsbreite: 113cm - Wenderadius: 150cm
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- Durchgangsbreite (90-110cm): 101cm - Stufe: nein
Gibt es barrierearme / barrierefreie Zugänge zu den Unterrichtsräumen / Fachkabinetten?	- ja

Sind die Einrichtungsgegenstände der Unterrichtsräumen / Fachkabinetten barrierefrei nutzbar?	- ja
---	------

	Neubau (Labor und Verwaltung) – saniert in 2015
Ist ein Aufzug vorhanden?	Nein (eingeschossig)
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- entfällt
Gibt es akustische oder optische Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- entfällt
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	ja (EG) - Durchgangsbreite: 113cm - Wenderadius: 150cm
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- Durchgangsbreite (90-110cm): 101cm - Stufe: nein - Drückerhöhe:
Gibt es barrierearme / barrierefreie Zugänge zu den Unterrichtsräumen / Fachkabinetten?	- ja
Sind die Einrichtungsgegenstände der Unterrichtsräumen / Fachkabinetten barrierefrei nutzbar?	- ja

	Sporthalle Nordstraße (Fertigstellung 2017/18)
Ist ein Aufzug vorhanden?	- ja
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- ja
Gibt es akustische oder optische Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- ja
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	-ja (EG+OG, Behindertentoilette + Umkleide- und Sanitäreinheit)
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- ja

Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft, Verwaltung und Ernährung, „F.J. Bertuch“

- die duale Ausbildung wird ab dem Schuljahr 2017/18 konzentriert und an einem neu sanierten Standort realisiert
- Lage: Ernst-Busse-Straße 2, 99427 Weimar

	Schulgebäude – saniert in 2017
Ist ein Aufzug vorhanden?	- ja
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- ja
Gibt es akustische oder optische	- optische Hinweise: ja

Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- akustische Hinweise: nein
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	- ja (EG+2.OG) - Durchgangsbreite: - Wenderadius:
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- Durchgangsbreite: 101cm - Stufe: nein
Gibt es barrierearme / barrierefreie Zugänge zu den Unterrichtsräumen / Fachkabinetten?	- ja
Sind die Einrichtungsgegenstände der Unterrichtsräume / Fachkabinette barrierefrei nutzbar?	- ja

	Sporthalle – saniert in 2017/18
Ist ein Aufzug vorhanden?	- nein
Befinden sich die Bedienelemente im Aufzug auf Rollstuhlhöhe?	- entfällt
Gibt es akustische oder optische Haltestellenhinweise im Fahrstuhl?	- entfällt
Gibt es barrierearme / barrierefreie Sanitäranlagen?	- ja (Behindertentoilette + Umkleide- und Sanitäreinheit)
Gibt es barrierearme / barrierefreie Türen?	- ja